

DIBt | Postfach 62 02 29 | D-10792 Berlin

Herr Dr.-Ing. Furche
Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG
Zappenberg 6
31633 Leese

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfam

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Bearbeitung: Frau Häusler
Tel.: +49 30 78730-363
Fax: +49 30 78730-11363
E-Mail: vha@dibt.de

Datum: 7. Januar 2009 Geschäftszeichen: I1 SVA 15 B 3 SG1 - 6855.08

Bauaufsichtliche Zulassungen für Gitterträger mit Bezügen zur DIN 1045 Ausgabe 2001/7

Ihr Schreiben vom 2.10.2008

Sehr geehrter Herr Dr. Furche,

die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Gitterträger enthalten Bezüge zu datierten Ausgabe von DIN 1045-1 vom Juli 2001.

Diese Bezüge sind auch nach Erscheinen von DIN 1045-:2008-08 sowie deren Aufnahme in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen weiterhin gültig und zu beachten.

Dennoch dürfen die Bauteile (z.B. Decken und Wände), die nach den geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen unter Bezug auf DIN 1045-1:2007-07 berechnet und konstruiert werden, in Bauwerken, die nach DIN 1045-:2008-08 errichtet werden, ohne Einschränkungen verwendet werden, ohne dass es hierzu einer Änderung der geltenden Bescheide bedarf.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen



Häusler